



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004147/FNOC/COL/2022/1888
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Feb-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S SHRI VINAYAK CONVENT HIGH SECONDARY, SCHOOL,

आवेदक का पता / Applicant Address : SECRETARY M/S SHRI VINAYAK CONVENT HIGH SECONDARY,
SCHOOL SERVEY NO. 934 & 935, VILLAGE, BANIKHEDI ELCHI
ROAD DALAUDA, MANDSAUR 453551

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :

RENEWAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 5850 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : M/S SHRI VINAYAK CONVENT H.S. SCHOOL, NO. 934 & 935
BANIKHEDI, MANDSAUR MANDSAUR District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100004147 भवन हेतु रिन्यूअल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

विषयान्तर्गत न्यायक कान्वेंट स्कूल द्वारा दलोदा तहसील दलोदा जिला मन्दसौर स्थित स्कूल 934 एवं 935 बानीखेड़ी हेतु फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। आवेदन के साथ संबंधित विभाग का पत्र व स्वीकृत मानचित्र की प्रति भुमीस्वामी अभिलेख प्रति एवं स्थान की उपयुक्तता के संबंध में अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त अभिमत डायवर्जन की प्रति संलग्न कर प्रेषित कि गयी है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004147/FNOC/COL/2022/1888

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Feb-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S SHRI VINAYAK CONVENT HIGH SECONDARY, SCHOOL,

2. Wet Riser.

3. Down Comer.

4. Hose Reel.

5. Automatic Sprinkler System.

6. Yard Hydrant.

7. U.G. Tank with Draw off Connection.

8. Terrace Tanks.

9. Fire Pump.

10. Terrace Pump.

11. First Aid Fire Fighting Appliances.

12. Pressurization System.

13. Auto Detection System.

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004147/FNOC/COL/2022/1888
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Feb-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S SHRI VINAYAK CONVENT HIGH SECONDARY, SCHOOL,

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सख्त स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004147/FNOC/COL/2022/1888

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Feb-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S SHRI VINAYAK CONVENT HIGH SECONDARY, SCHOOL,

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Ram
Prasad
Varma

Digitally signed by Ram Prasad Varma
DN: c=IN, o=Personal, title=9548,
pseudonym=cb2d4d6667d918eddcd8a1eb95
5ed3affdb32e1f45f317e48056d83a08f820a,
2.5.4.20=be10d5000ebb8a965a860f326dfb52
bf5881d082241641682c1c85fe6d85b03,
postalCode=458441, st=Madhya Pradesh,
serialNumber=7e196bbafe79ac5033a89963ef
0e995bc234f01abc62536deda6b1c35cea28ff,
cn=Ram Prasad Varma
Date: 2022.02.03 21:10:38 +05'30'

Collector / Fire Officer

UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh